



Thématique
**EAU CHAUDE
SANITAIRE**

Élément technique :
Chaque-eau
thermodynamique

Sous élément technique :
CET monobloc

Valable pour :

- ☐ Neuf ☒ Mi ☐ Tertiaire
☒ Rénovation ☐ Collectif



CONSTAT DE NON-QUALITÉ

Le chauffe-eau thermodynamique est posé sur un support en bois instable.



ORIGINE

- ☐ Conception ☒ Exécution ☐ Exploitation

- Défaut de coordination en phase chantier, le CET est installé avant la réalisation des sols finis.



PRINCIPAL IMPACT

- Risque de basculement ou de déplacement du CET engendré par les vibrations du compresseur.



BONNES PRATIQUES

Un socle en béton a été réalisé spécifiquement suite au remplacement du chauffe-eau électrique par un thermodynamique.

- Réaliser une visite préalable et définir l'emplacement et les travaux nécessaires à la bonne installation du CET.
- Contrôler au niveau l'implantation du CET à réception.



RÈGLES DE L'ART

- NF DTU 65.16 P1-1 (juin 2017) Travaux de bâtiment Installations de pompes à chaleur Partie 1-1, 15.1.3 Supports et fixations

Téléchargez d'autres ressources sur la même thématique

RAPPORTS



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EN RÉNOVATION

Ce rapport est le fruit d'une collaboration entre l'AQC et EnvirobatBDM.

Il a pour but de présenter 12 enseignements majeurs concernant l'installation et l'utilisation de chauffe-eau thermodynamique dans des projets de rénovations performantes.



ÉTUDES DE CAS



MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Cet exercice sous forme de cas pratique illustre les défauts / anomalies liés à la mise en place d'une nouvelle installation de chauffage. Il traite des impacts, risques et conséquences engendrés par les anomalies constatées ainsi que des bonnes pratiques et les règles de l'art.



QCM



ECS - QUESTIONS SEULES



ECS - QUESTIONS ET CORRECTIONS

Retrouvez l'ensemble des publications du Dispositif REX BP

www.dispositif-rexbp.com



[DispositifREXBP](https://www.facebook.com/DispositifREXBP)

réalisé avec le soutien financier de :

