



Thématique
PAROI OPAQUE

Élément technique :

ITI

Sous élément technique :

Réseaux

Valable pour :

Neuf

Mi

Tertiaire

Rénovation

Collectif



CONSTAT DE NON-QUALITÉ

Les réseaux d'eaux usées sont dans l'épaisseur de l'isolation rapportée et l'isolation n'est pas continue.



ORIGINES

Conception

Exécution

Exploitation

■ Défaut de préparation de chantier.

■ Méconnaissance des risques liés aux ponts thermiques.



PRINCIPAUX IMPACTS

■ Pont thermique dans la paroi.

■ Augmentation des déperditions énergétiques.

■ La discontinuité de la couche d'isolation impacte la performance thermique globale de l'enveloppe.



BONNE PRATIQUE

■ Prévoir le dévoiement des réseaux avant isolation.

RÈGLES DE L'ART

- DTU 45.3 - Bâtiments neufs isolés thermiquement par l'extérieur.
- Procédés d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé emploi et mise en œuvre - Neuf, rénovation, juillet 2022.

Téléchargez d'autres ressources sur la même thématique

RAPPORTS



ITE EN RÉNOVATION - 12 ENSEIGNEMENTS À CONNAÎTRE

Ce Rapport REX a été réalisé en partenariat avec le Pôle énergie Franche-Comté. Il présente 12 enseignements pour sensibiliser et accompagner les professionnels aux bonnes pratiques pour obtenir une performance à la hauteur des enjeux énergétiques



ÉTUDES DE CAS



ISOLATION THERMIQUE DE L'ENVELOPPE

Cet exercice sous forme de cas pratique illustre les défauts / anomalies liés à l'isolation thermique de l'enveloppe en rénovation. Il traite des impacts, risques et conséquences engendrés par les anomalies constatées ainsi que des bonnes pratiques et les règles de l'art



QCM



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES PAROIS OPAQUES - QUESTIONS SEULES



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES PAROIS OPAQUES - QUESTIONS ET RÉPONSES DOCUMENTÉES

PHOTOS COMMENTÉES



LA JONCTION DES ISOLANTS N'A PAS ÉTÉ SOIGNÉE



LA PREMIÈRE LAME DU BARDAGE BOIS EST EN CONTACT AVEC LE SOL

Retrouvez l'ensemble des publications du Dispositif REX BP

www.dispositif-rexbp.com



DispositifREXBP

réalisé avec le soutien financier de :

