



Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input checked="" type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input type="checkbox"/>
Parois vitrées	Triple vitrage	La menuiserie oscillo-battante simple vantail de très grande taille est difficile à utiliser.				




Cause technique

La fermeture de la fenêtre est difficile du fait du poids élevé de l'ensemble de la menuiserie (triple vitrage).

Origine Conception Exécution Exploitation

Les besoins de l'utilisateur n'ont pas été suffisamment pris en compte en phase conception.



Réglementation

Réglementation accessibilité :
Suivre la réglementation accessibilité qui fixe les spécifications à respecter pour l'ouverture des portes et fenêtres : un effort de manoeuvre très faible pour l'ouverture des portes qui demande un effort inférieur ou égal à 50N.